Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96, эл.почта: sanfguz@mail.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, химик-эксперт

_____ (З.З. Байкова)
07.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1505 от 7 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Юмашево, ул.Советская,10

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Старопучкаково, водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 24.03.2022 16:10

Ф.И.О., должность: Парнак З. К., помощник врача по общей гигиене

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2022 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 01-4451-22 от 01.03.2022
Протокол (акт) отбора № 48-3738 от 24.03.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 48.22.1505 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214	8331303012	С-АБ/17-11-2021/109718735 от 17.11.2021	16.11.2022
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	С-АБ/17-11-2021/109718731 от 17.11.2021	16.11.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель-205	2523	С-СП/26-11-2021/113301535 от 26.11.2021	25.11.2022
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	11/6750 от 28.05.2020	27.05.2022

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1505 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:03					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1505 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:03					
1	**Жесткость общая**	° Ж	**12,0±1,8**	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**(при длине волны 530нм)	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Фосфат-ионы	мг/дм3	менее 0,25**	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
4	Цветность	градус цветности	менее 1**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,5±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	мг/дм3	1050±100	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
7	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2**	не более 3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
8	Нитрат-ионы	мг/дм3	40,7±4,1	не более 45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
9	Сульфат-ионы	мг/дм3	454±45	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
10	Хлорид-ионы	мг/дм3	3,5±0,8	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
11	Фторид-ионы	мг/дм3	0,35±0,06	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
12	Железо	мг/дм3	менее 0,10**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1505 дата начала испытаний 24.03.2022 17:10 дата выдачи результата 28.03.2022 12:08					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сабирова З. Г., фельдшер-лаборант					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96, эл.почта: sanfguz@mail.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, химик-эксперт

_____ (З.З. Байкова)

07.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1506 от 7 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Юмашево, ул.Советская,10

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Юмашево, водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 24.03.2022 15:20

Ф.И.О., должность: Парнак З. К., помощник врача по общей гигиене

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2022 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 01-4451-22 от 01.03.2022
Протокол (акт) отбора № 48-3736 от 24.03.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 48.22.1506 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214	8331303012	С-АБ/17-11-2021/109718735 от 17.11.2021	16.11.2022
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	С-АБ/17-11-2021/109718731 от 17.11.2021	16.11.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель-205	2523	С-СП/26-11-2021/113301535 от 26.11.2021	25.11.2022
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	11/6750 от 28.05.2020	27.05.2022

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1506 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:17					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1506 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:17					
1	Жесткость общая	° Ж	7,0±1,1	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**(при длине волны 530нм)	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Фосфат-ионы	мг/дм3	менее 0,25**	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
4	Цветность	градус цветности	менее 1**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,8±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	мг/дм3	428±39	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
7	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2**	не более 3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
8	Нитрат-ионы	мг/дм3	2,5±0,5	не более 45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
9	Сульфат-ионы	мг/дм3	97,4±9,7	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
10	Хлорид-ионы	мг/дм3	0,7±0,2	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
11	Фторид-ионы	мг/дм3	0,34±0,06	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
12	Железо	мг/дм3	менее 0,10**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1506 дата начала испытаний 24.03.2022 17:10 дата выдачи результата 28.03.2022 12:09					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сабирова З. Г., фельдшер-лаборант					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96, эл.почта: sanfguz@mail.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, химик-эксперт

_____ (З.З. Байкова)
07.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1507 от 7 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Юмашево, ул.Советская,10

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Митро-Аюповское, водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 24.03.2022 14:40

Ф.И.О., должность: Парнак З. К., помощник врача по общей гигиене

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2022 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 01-4451-22 от 01.03.2022
Протокол (акт) отбора № 48-3735 от 24.03.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 48.22.1507 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214	8331303012	С-АБ/17-11-2021/109718735 от 17.11.2021	16.11.2022
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	С-АБ/17-11-2021/109718731 от 17.11.2021	16.11.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель-205	2523	С-СП/26-11-2021/113301535 от 26.11.2021	25.11.2022
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	11/6750 от 28.05.2020	27.05.2022

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1507 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:40					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1507 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:40					
1	**Жесткость общая**	° Ж	**12,1±1,8**	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	**Мутность**	мг/дм3	**1,7±0,3**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Фосфат-ионы	мг/дм3	менее 0,25**	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
4	Цветность	градус цветности	6,0±2,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	**Сухой остаток**	мг/дм3	**1182±106**	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
7	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2**	не более 3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
8	Нитрат-ионы	мг/дм3	12,9±1,3	не более 45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
9	**Сульфат-ионы**	мг/дм3	**631±63**	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
10	Хлорид-ионы	мг/дм3	6,9±0,7	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
11	Фторид-ионы	мг/дм3	менее 0,10**	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
12	Железо	мг/дм3	0,38±0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1507 дата начала испытаний 24.03.2022 17:10 дата выдачи результата 28.03.2022 12:11					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сабирова З. Г., фельдшер-лаборант					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96, эл.почта: sanfguz@mail.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, химик-эксперт

(З.З. Байкова)

07.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1508 от 7 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Юмашево, ул.Советская,10

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Старузмяшево, водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 24.03.2022 14:10

Ф.И.О., должность: Парнак З. К., помощник врача по общей гигиене

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2022 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 01-4451-22 от 01.03.2022
Протокол (акт) отбора № 48-3734 от 24.03.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 48.22.1508 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214	8331303012	С-АБ/17-11-2021/109718735 от 17.11.2021	16.11.2022
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	С-АБ/17-11-2021/109718731 от 17.11.2021	16.11.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель-205	2523	С-СП/26-11-2021/113301535 от 26.11.2021	25.11.2022
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	11/6750 от 28.05.2020	27.05.2022

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1508 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:49					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1508 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:49					
1	Жесткость общая	° Ж	6,8±1.0	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	Мутность	мг/дм3	0,69±0,14	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Фосфат-ионы	мг/дм3	менее 0,25**	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
4	Цветность	градус цветности	2,0±1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,8±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	мг/дм3	414±37	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
7	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2**	не более 3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
8	Нитрат-ионы	мг/дм3	19,8±2,0	не более 45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
9	Сульфат-ионы	мг/дм3	76,1±7,6	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
10	Хлорид-ионы	мг/дм3	1,7±0,4	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
11	Фторид-ионы	мг/дм3	0,42±0,07	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
12	Железо	мг/дм3	0,40±0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 24.03.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1508 дата начала испытаний 24.03.2022 17:10 дата выдачи результата 28.03.2022 12:12					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сабирова З. Г., фельдшер-лаборант					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96, эл.почта: sanfguz@mail.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, химик-эксперт

_____ (З.З. Байкова)

07.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1509 от 7 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Юмашево, ул.Советская,10

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Уйбулатово, водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 24.03.2022 13:30

Ф.И.О., должность: Парнак З. К., помощник врача по общей гигиене

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2022 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 01-4451-22 от 01.03.2022
Протокол (акт) отбора № 48-3733 от 24.03.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 48.22.1509 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214	8331303012	С-АБ/17-11-2021/109718735 от 17.11.2021	16.11.2022
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	С-АБ/17-11-2021/109718731 от 17.11.2021	16.11.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель-205	2523	С-СП/26-11-2021/113301535 от 26.11.2021	25.11.2022
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	11/6750 от 28.05.2020	27.05.2022

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1509 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:59					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1509 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 15:59					
1	**Жесткость общая**	° Ж	**12,1±1,8**	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
2	**Мутность**	мг/дм3	**2,1±0,4**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Фосфат-ионы	мг/дм3	менее 0,25**	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
4	Цветность	градус цветности	5,0±2,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,7±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	**Сухой остаток**	мг/дм3	**1164±105**	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
7	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2**	не более 3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
8	Нитрат-ионы	мг/дм3	13,0±1,3	не более 45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
9	Сульфат-ионы	мг/дм3	117±12	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
10	Хлорид-ионы	мг/дм3	6,6±0,7	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
11	Фторид-ионы	мг/дм3	менее 0,10**	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
12	**Железо**	мг/дм3	**0,49±0,12**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1509 дата начала испытаний 24.03.2022 17:10 дата выдачи результата 28.03.2022 12:12					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сабирова З. Г., фельдшер-лаборант					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452751, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Лесовода Морозова 1, офис 1. Тел. 8 (34782)7-25-96, эл.почта: sanfguz@mail.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, химик-эксперт

_____ (З.З. Байкова)

07.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1510 от 7 апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Юмашево, ул.Советская,10

3. Наименование образца (пробы)*: Вода нецентрализованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Новосеменкино, колодец

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 24.03.2022 15:40

Ф.И.О., должность: Парнак З. К., помощник врача по общей гигиене; Шаймухаметова Г.З., главный специалист-эксперт Туймазинского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2022 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: заявление № 01-4451-22 от 01.03.2022 Протокол (акт) отбора № 48-3737 от 24.03.2022

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): 48.22.1510 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214	8331303012	С-АБ/17-11-2021/109718735 от 17.11.2021	16.11.2022
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	С-АБ/17-11-2021/109718731 от 17.11.2021	16.11.2022
3	Система капиллярного электрофореза Капель-205	2523	С-СП/26-11-2021/113301535 от 26.11.2021	25.11.2022
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01"ЗОМЗ"	1870022	11/6750 от 28.05.2020	27.05.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1510 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 16:07					
1	Запах	балл	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:30 Регистрационный номер пробы в журнале 1510 дата начала испытаний 24.03.2022 17:30 дата выдачи результата 04.04.2022 16:07					
1	Фосфат-ионы	мг/дм3	менее 0,25**	не более 3,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,8±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Сухой остаток	мг/дм3	412±37	не более 1500	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
4	Жесткость общая	° Ж	6,4±1,0	не более 10,0	ГОСТ 31954-2012
5	Нитрит-ионы	мг/дм3	менее 0,2**	не более 3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
6	Нитрат-ионы	мг/дм3	2,5±0,5	не более 45,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
7	Сульфат-ионы	мг/дм3	101±10	не более 500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
8	Хлорид-ионы	мг/дм3	0,81±0,19	не более 350,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
9	Фторид-ионы	мг/дм3	0,31±0,05	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 года)
10	Железо	мг/дм3	менее 0,10**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
11	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**(при длине волны 530нм)	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
12	Цветность	градусы цветности	менее 1**	не более 30	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лутфуллина Р. Р., инженер					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2022 17:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1510 дата начала испытаний 24.03.2022 17:10 дата выдачи результата 28.03.2022 12:14					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см3	8	не более 100	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сабирова З. Г., фельдшер-лаборант					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ